



RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE VEG- OG GATELYS SKÅNLAND KOMMUNE

Vedtatt av Skånland kommunestyre den 28/10-2015 i sak 63/15

Vegbelysningen i Skånland har varierende bakgrunn og tilstand.

Noe av belysningen er anlagt av vel-foreninger og senere overtatt av kommunen, noe er anlagt av kommunen i forbindelse med opparbeidelse av boligfelt og noe er anlagt av private utbyggere og overtatt av kommunen.

Kommunal vegbelysning befinner seg langs både fylkesveger, kommunale veger og private veger.

Kvaliteten spenner over hele spekteret fra meget dårlig med gamle trestolper og blanke luftstrek til meget bra med jordkabel og stålmaster.

Gate- og vegbelysning er i mange tilfeller, et viktig trafiksikkerhetstiltak, og prioriteringer skal vurderes i lys av dette.

Veg- og gatebelysning er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og midler til slik belysning prioriteres mot andre formål i den ordinære budsjettprosessen.

1. For bruk av driftsmidler og ved spørsmål om å anlegge eller avvikle lysanlegg prioriteres de forskjellige typer anlegg slik:
 - a. *Fortau/gangveger*: Fortau og separate gangveger skal ha belysning.
 - Eksisterende anlegg driftes, vedlikeholdes og fornyes av vegeier.
 - Alle nye gangveger/fortau anlegges skal ha gatebelysning. Nye anlegg skal driftes og vedlikeholdes av vegeier, men *kan* etter nærmere avtale overtas av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at dette er avklart før anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent i henhold til gjeldende lover og regler.
 - Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak
 - b. *Boligfelt*: Boligfelt skal ha vegbelysning.
 - Eksisterende belysning driftes, vedlikeholdes og fornyes av kommunen.
 - I nye boligfelt anlegges belysning av utbygger.
 - Nye anlegg skal driftes og vedlikeholdes av utbygger, men *kan* etter nærmere avtale overtas av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at dette er avklart før anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent i henhold til gjeldende lover og regler.
 - Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak



- c. *Sentrumsgater*: Sentrumsgater skal ha belysning.
- Med sentrum definerer Skånland kommune dette lokalt som tettstedene Evenskjer, Sandstrand, Tovik og Grovfjord.
 - Eksisterende belysning skal i prinsippet driftes, vedlikeholdes og fornyes av vegeier.
 - Ny belysning som anlegges av andre enn kommunen, *kan* etter nærmere avtale overtas av kommunen til drift og vedlikehold forutsatt at dette er avklart før anlegget etableres og at anlegget er etablert og godkjent i henhold til gjeldende lover og regler.
 - Slike avklaringer forutsetter politiske vedtak
- d. *Øvrige kommunale veger*:
- Langs veger der det bor folk, kan likevel belysning både opprettholdes og ny-etableres utfra følgende kriterier:
 - Der det er eksisterende boligbebyggelse opprettholdes veg/gatebelysning til og med to lyspunkt fra siste hus – i begge retninger
 - Ved busstopp
 - Veger der skolebarn ferdes
 - Ved lekeplasser
 - Ved grendehus/forsamlingshus
 - Skånland kommune er åpen for å dekke strøms/energi-kostnader for bygdelag etc som etter søknad viser interesse for å overta deler av nettet som Skånland kommune legger ned.
- e. *Fylkes- og riksveger*. Skal ikke ha kommunal belysning.
- Skånland kommune må også i det videre ha tett dialog med Troms fylkeskommune og HLK angående drift, vedlikehold og investeringer på gatelysnettet. Hvis noen av de nevnte parter vurderer å stenge gatelys på kommunale eller fylkeskommunale veier må disse varsle Skånland kommune innen rimelig tid og kommunestyret gis anledning til å behandle saken.
- f. *Private veger*. Skal ikke ha kommunal belysning.
2. Skånland kommune kan fjerne eksisterende gatelys, eventuelt overlate eierskap drift/vedlikehold til private, på steder eller strekninger Skånland kommune ikke lenger ser det som en kommunal oppgave å drifte gatelys.
3. Gatelys kan bare overtas ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn.
- a. Søknader om etablering og drift av gatelys i områder som har en betydelig positiv virkning for trafikksikkerheten, fortrinnsvis for flere barn/skolebarn,



bør innvilges. Det skal ved etableringen benyttes ny armatur/styringssystem etter retningslinjer fra kommunen.

- b. Anlegg som etableres/avklares i forbindelse med utbyggingsavtaler og reguleringsplaner, innvilges. Det skal ved etableringen benyttes ny armatur/styringssystem etter retningslinjer fra kommunen.

4. Drift og vedlikehold

- a. Pæreskift gjennomføres i hovedsak en gang i året. Der det er gått flere enn to pærer på samme strekningen etter hverandre, eller der det aktuelle gatelyset har en spesielt viktig trafikksikkerhetsfunksjon, skal pæreskift bestilles så snart kommunen er oppmerksom på forholdet. Denne vurderingen gjøres av administrasjonen.
- b. Skeive stopler skal rettes opp. Der det er rimelig grunn for å anta at stolper kan falle ned/falle over, skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å rette stolpene.
- c. Vegetasjon som er til hinder for enten lysmengde eller til fare for ledningsnett, skal fjernes. Grunneiere skal ansvarliggjøres i forbindelse med vegetasjon som er til hinder eller skade for kommunens gatelysnett.
- d. Kommunalt gate- og vegbelysningsanlegg skal til enhver tid tilfredsstille de aktuelle lover og forskrifter for elektriske anlegg som gjelder.

5. Driftstid.

- a. Gatelysene skal være på i perioden 15 september til 15 mars
- b. Gatelysene skal innenfor denne perioden være på i periodene fra kl 0630 til 0830 og fra 1500 til 2330. Disse tidspunktene overstyres med fotocelle.
- c. Alle gatelys skal være utstyrt med timer/fjernstyring som muliggjør rask og effektiv endring av driftstiden
- d. Formannskapet kan etter eget vedtak endre driftstiden for kortere eller lengre perioder.

6. Ved utskifting av armatur, eller nyetablering av lyspunkt, skal det alltid monteres nytt armatur med minimum IP 65 kapsling.

7. Skånland kommune skal søke å bruke LED-teknologi ved utskifting og nyetablering av anlegg, men det skal ved vurdering stilles krav til levetid, standardiseringsgrad og lysstyrke slik at kommunen er sikret både i forhold til investeringens levetid og lysets funksjon på sikt.