

Hei,
Takk.

Vi har sett søknaden om flytting av akvakulturlokalitet.

Like sør for omsøkt lokasjon ligger en kommunal vannledning (som vist i sjøkart og vedlagt kartutklipp).

Det er meget viktig at forankring av anlegg foregår minst 20 m fra trase for vannledning, og at forankring og drift av oppdrettslokaliteten ikke kan forårsake skader på ledningen. Det samme gjelder for undersøkelser av forhold rundt anlegget.

Den kan ikke «overbygges» og ledningen må kunne flytes opp til overflaten hvis det skulle oppstå behov for å vedlikeholde/repasere den.



Trase kommunal vannledning Dale-Øynes.

Med vennlig hilsen,

Elleke Bergersen-Wartena

Avd. ingeniør VA | Drift- og utbyggingstjenesten
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Tlf: 974 65 368

Fra: Helge K Stoltenberg <Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no>

Sendt: onsdag 1. juni 2022 15:42

Til: Elleke Bergersen-Wartena <Elleke.Bergersen@harstad.kommune.no>

Emne: VS: Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord

Her er relevante data, som du etterlyser.

Med hilsen
Helge Stoltenberg
Ingeniør
Tlf 992 16 993

Fra: Stein Ivar Antonsen <steinivar@grataglaks.no>

Sendt: onsdag 1. juni 2022 10:29

Til: Helge K Stoltenberg <Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no>

Emne: SV: Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord

Hei

Her er for Skallneset

B-undersøkelsen

C-undersøkelsen

Forundersøkelsen og

Strømrapport

Skulle det være noe mer dere trenger er det bare å ta kontakt.



Stein Ivar Antonsen

Styreleder

Tlf.: +47 905 89 668

Fra: Helge K Stoltenberg <Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no>

Sendt: tirsdag 31. mai 2022 09.21

Til: Stein Ivar Antonsen <steinivar@grataglaks.no>

Emne: VS: Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord

Fra: Elleke Bergersen-Wartena <Elleke.Bergersen@harstad.kommune.no>

Sendt: mandag 30. mai 2022 17:02

Til: Helge K Stoltenberg <Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no>

Emne: VS: Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord

Hei Helge,

Et kort sp.m. før vi skriver hørings svar. I det ene vedlegget skriver SeaEco at det at det er bare foretatt en B-undersøkelse på Skallneset, men at det er planlagt gjennomført C-undersøkelse 3.3.22. Har dere fått rapport fra den? Spesielt strømningsprofiler her vil være relevante.

Med vennlig hilsen,

Elleke Bergersen-Wartena

Avd. ingeniør VA | Drift- og utbyggingstjenesten

Harstad kommune | Hársttáid suohkan

Tlf: 974 65 368

Fra: Helge K Stoltenberg <Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 21. april 2022 14:44

Til: 'sftfpost@statsforvalteren.no' <sftfpost@statsforvalteren.no>; postmottak@tffk.no;

samediggi@samediggi.no; postmottak@fiskeridir.no; fiskarlaget@fiskarlaget.no;

post@kystverket.no; 'firmapost@nordlaks.no' <firmapost@nordlaks.no>; Postmottak Harstad kommune <PostmottakHarstadkommune@harstad.kommune.no>; nve@nve.no; 'hlk@hlk.no' <hlk@hlk.no>

Emne: Kvæfjord kommune - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord

Kvæfjord kommune oversender:

Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan – Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord kommune

Høringsfrist er fastsatt til å være: **01.06.22**

Postadresse: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Mailadresse: postmottak@kvafjord.kommune

Vedlegg:

- A. Gratangslaks as – Flytting av lokalitet Hilderkleiva. Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for å etablere akvakulturanlegg ved området «Skallneset»
 - 1. Gratangslaks as – Bilder (6 stk)
 - 2. SEA ECO – Vurdering av behov for konsekvensutredning i forbindelse med søknad om ny oppdrettslokalitet: «Skallneset».
 - 3. Kvæfjord kommune – kystsoneplan – Sjøarealer - Kart

Naboer, varsles i egen ekspedisjon.

Med hilsen

Helge Stoltenberg

Ingeniør

Tlf 992 16 993

