



# Kirken i Hemnes

TLF.: 75 19 75 30

www.hemnes.kirken.no



Hemnes 19.11.2024

**Hemnes kommune**

**Sentrumsveien 1**

**8646 Korgen**

## **Høringsuttalelse Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028**

Hemnes kirkelige fellesråd har i møte drøftet kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 og kommer med følgende uttalelse:

### Driftstilskudd:

Fellesrådet vil dekke manglende bevilgning drift ved å redusere vedlikehold og intensivere enøktiltak i kirkene.

### Investeringsstilskudd:

Fellesrådet foreslår at tiltak felles bårhus ikke iverksettes. Besparelse med kr 4.420.000,-

Fellesrådet foreslår at det bevilges kr 2.100.000,- til utvidelse av Bleikvassli kirkegård i 2025.

Mindre investeringer bårhus bør prioriteres i 2025 for å opprettholde kapasitet, samt at det etableres et ekstra kjølerom i Hemnes bårhus som gir den nødvendige kapasitetsøkning, bevilgning kr 1.200.000.

Denne investering vil ikke gi økte driftskostnader for kommunen ut over kapitalkostnad investering.

Forslaget gir en investeringsbesparelse for Hemnes kommune med kr 1.120.000,- ut fra kommunedirektørens forslag.

Se vedlagte møtebok fra Hemnes kirkelige fellesråd.

Med vennlig hilsen

Per Øyvind Eriksen  
kirkeverge i Hemnes

# Møtebok 24-2024

## Hemnes kirkelige fellesråd

MØTESTED:	MØTEDATO:	TIL STEDE:	SAKS NR:	SAKS BESKRIVELSE:	SAKENS DOKUMENTER:	SAKS ANSVARLIG	ÅPEN/ LUKKET	ARKIV
Kirkekontoret	15.11.24	Maria Kongsdal, Elin Hansen, Greta Valla, Mailen Pettersen, Torbjørn Bleikvassli, Nils Reinåmo, Hans Christian Håland, Bjørn Terje Nilssen, Per Øyvind Eriksen	24-2024	Høringsuttalelse kommunedirektørens forslag budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028		HKFR	Åpen	

Forslag til vedtak: Høringsuttalelse oversendes Hemnes kommune

**Vedtak:** Høringsuttalelse oversendes Hemnes kommune med følgende:

**Driftstilskudd:**

Fellesrådet vil dekke manglende bevilgning drift ved å redusere vedlikehold og intensivere enøktiltak i kirkene.

**Investeringsstilskudd:**

Fellesrådet foreslår at tiltak felles bårehus ikke iverksettes.

Besparelse med kr 4.420.000,-

Fellesrådet foreslår at det bevilges kr 2.100.000,- til utvidelse av Bleikvassli kirkegård i 2025.

Mindre investeringer bårehus bør prioriteres i 2025 for å opprettholde kapasitet, samt at det etableres et ekstra kjølerom i Hemnes bårehus som gir den nødvendige kapasitetsøkning, bevilgning kr 1.200.000. Denne investering vil ikke gi økte driftskostnader for kommunen ut over kapitalkostnad investering. Forslaget gir en investeringsbesparelse for Hemnes kommune med kr 1.120.000,- ut fra kommunedirektørens forslag.

**Saksframstilling:**

Høring kommunedirektørens budsjettforslag

**Driftstilskudd 2025:**

Det er foretatt et kutt i forslaget i forhold til fellesrådets vedtak. Kutt utgjør ca 2% som utgjør kr 105.900,-

For å oppnå budsjettbalanse for fellesrådet vil det være følgende alternativer:

1. redusere vedlikehold fra kr 135.000 til kr 30.000,-

# Møtebok 24-2024

## Hemnes kirkelige fellesråd

2. redusere strømforbruk kr 285.000,- til kr 180.000,-
3. bruke disposisjonsfond kr 105.900,- fond vil da være 497.957,-
4. Tiltak 1-3 må gjennomføres før stillingsreduksjoner kan iverksettes.

I tillegg får fellesrådet 25-30% økning i forsikringsutgifter. Innkomne tilbud gir en økning med kr 35.000,- i forhold til budsjett og forsikring for 2024.

Tjenesteyting fra kommunen er ikke i samsvar med avtalen. Fellesrådet får ikke dialog med kommunen. Medfører økte kostnader for fellesrådet. Blir det i 2025 samme situasjon vil utgifter øke med kr 150.- 200.000,-

Skal dette dekkes av fellesrådets disposisjonsfond vil fondet reduseres med kr 200.000,- pr 31.12.24 og ytterligere kr 150-200.000 i 2025 medfører at fondet er tømt i løpet av 2025.

Fellesrådet har da ikke noen buffer, medfører vurdering stenging kirker og i neste fase vurdere stillinger.

En reell tjenesteyting må iverksettes /at kommunen yter de tjenester som er avtalt, bedring av kommunikasjon må skje for å unngå å komme i en situasjon som kan medføre stenging av kirker og avslutting av arbeidsforhold.

### **Økonomiplan 2025-2028:**

Fellesrådet økonomiplan er i kommunedirektørens forslag kr 0.

Bleikvassli kirkegårds utvidelse er utsatt til 2026.

*Konsekvenser: Økende antall gravferder siste to år (8-12 gravferder), vedvarer økning/økt antall gravferder vil gravplassen være uten ledige graver i 2028. En utvidelse bør være klar tre-fire år før førstegravlegging for at masser får «satt» seg og drenering skjer etter plan.*

*Kirkegård etablert i 1955 (69 år siden) – med total festetid av graver i Hemnes vil de første fester utløpe om 11 år og være tilgjengelig for gjenbruk. De 33 graver som ble flyttet fra Krokselmoen kirkegård i 1955 er fra 1947 og eldre og kan slettes tidligere. Fellesrådet har vært varsom med å iverksette tiltak for disse gravene siden det er en spesiell historie. Kister ble gravd opp ved Krokselmoen kirkegård og flyttet til Bleikvassli kirkegård. Totalt ble det flyttet 35 graver fra Krokselmoen – 33 til Bleikvassli kirkegård og 2 til Korgen nedre kirkegård.*

Navnet minnelund Hemnesberget er utsatt til 2026.

*Navnet minnelund er etterspurt og plassbesparende for Hemnes. I Hemnes sokn har det tradisjonelt vært flere urnegravferder enn resten av kommunen. Det er i ferd med å utjevne seg, men ved etablering av navnet minnelund og nytt krematorium i Rana (i drift i løpet av*

# Møtebok 24-2024

## Hemnes kirkelige fellesråd

2025) forventes en økning i urnegravferder. Med tilgjengelig urnegraver vil arealbehovet for nye kistegraver reduseres og gi en besparelse for kommunen. Det er betydelig mindre kostnader å etablere urnegraver enn kistegraver. I en ordinær urnegrav (1,5x1,5 meter) er det plass til 4 urner. Gravstørrelse i navnet minnelund sammenlignet med en kistegrav er det plass til 18 urner på samme areal som en kistegrav. Befolkningsutvikling og mobilitet i befolkning pårørende bor i andre deler av landet) medfører at stadig flere etterspør graver som stelles av gravplassforvaltning slik som navnet minnelund.

### Bårerom Hemnes og Bleikvassli utsatt til 2026.

Til bårehus i Bleikvassli ble det i september 2023 bevilget midler til nytt kjøleanlegg i FSK vedtak. TEK Hemnes kommune har utsatt iverksettelse av tiltaket. Det medfører at det er bare 2/3 kapasitet på bårehus i Hemnes siden lynnedslag i august 2023. TEK har inngått en avtale om leie av ekstra kapasitet i Mosjøen ved behov. Kostnader med båretransport til Mosjøen er uavklart – dekkes av kommune eller pårørende?

Bårerom Hemnes er fortsatt i drift. Det må fornyes kjøleaggregat innen 2027. Da blir de gasser som benyttes i kjølesystemet tatt ut av bruk og service/vedlikehold/etterfylling av gass blir ikke mulig. Hemnes bårehus har et areal som i dag benyttes til et enkelt livssynsnøytralt seremonirom. Fellesrådet har utarbeidet et forslag om å omarbeide dette rommet til et ekstra kjølerom. Ved dette tiltaket vil kapasitetsbehov være dekket de neste 15-20 år. Se eget vedlegg.

Bårerom i Korgen må få et nytt kjøleaggregat slik som i Hemnes og Bleikvassli med de nye kjølegasser som blir krav om i 2027.

### Urnefelt Korgen utsatt til 2026.

I Korgen er det behov for tilrettelegging av urnegraver. De tre kirkegårdene i Korgen er ikke planlagt utvidet. Sanering og gjenbruk av graver skal dekke behovet, men det er utfordringer ved Korgen nedre kirkegård som ikke er løst. Kan medføre begrensninger i gjenbruk.

Urnegraver er planlagt ved kirken på et område som ikke er egnet til kistegraver på grunn av gravdybde og jordsammensetning. Urnegravfelt vil avhjelpe forbruk av de tilgjengelige graver i Korgen. I Korgen sogn er det ledige graver godt innenfor lovens krav, men de ledige graver er på Bjerka kirkegårder i Korgen sokn. Det er i tråd med gravferdsloven å benytte grave på Bjerka kirkegårder for alle i Korgen sokn, men ikke planlagt eller ønskelig av gravferdsforvaltning.

# Møtebok 24-2024

## Hemnes kirkelige fellesråd

Kommunedirektør foreslår å bruke 4.420.000,- på nytt felles bårhus i Korgen.

Det er et tiltak som fellesrådet ikke har bedt om.

### Tiltaket medfører økte kostnader for kommunen og en rekke andre forhold;

- kapitalkostnad
- økt areal medføre økt husleie
- økt strømforbruk ved så mange kjøleenheter som gir økte kostnader i motsetning til det som er beskrevet i note A44.
- Felles bårhus burde vært drøftet med gravplassforvaltning før det planlegges utført i 2025.
- Det er heller ikke gjort avtale med huseier om økt arealbruk – er arealene tilgjengelig til formålet kommunedirektør foreslår?
- Økte kostnader og utfordringer for de pårørende – syning, transport, osv.
- En sentralisering av en tjeneste

Fellesrådet og Korgen menighetsråd har ikke vært involvert i prosessen annet enn en befaring våren 2023. Fellesrådet foreslår at tiltaket ikke iverksettes.

Et alternativ til økning av kapasitet kjølerom er å anlegge et ekstra kjølerom i Hemnes bårhus. Det er et lite seremonirom i bårhuset som kan bygges om til et ekstra kjølerom. Det vil gi den ekstra kapasitet som er behov for de neste 10-15 årene.

Bårhuset er etablert i et eget bygg 30 meter fra Hemnes kirke. Eid av Hemnes menighetsråd uten husleiekostnader for kommunen – inngår i fellesrådets drift.

Huset ble sist ombygd 2009. Ble da etablert et seremoni/visningsrom. Fellesrådet foreslår at i deler av dette rommet etableres et ekstra kjølerom. Det vil da bli plass til 4-6 bærer ekstra. Kapasiteten økes da 35-40% i Hemnes. Dette forutsetter at de øvrige bårhusene er i drift. Monteres det kjølereoler og løfteanordning i bårhusene vil kapasiteten kunne økes ytterligere.

Kjøleaggregatene i de tre bårhusene er modne for fornying. De gasser som benyttes i dagens kjølesystem blir forbudt fra 2027. Foretas en gradvis utskifting vil det bli ca kr 120.000,- inkl mva pr bårhus. Bleikvassli bårhus i 2024 (bevilgning gjort i 2023 FSK – utsatt av TEK), Korgen bårhus i 2025 og Hemnes bårhus i 2026.

Kostnadsoverslag er framkommet etter befaring med håndverkere. Asbestriking er etter befaring – kostnad er pr 2024. Tak utbedring må skje da taket har tidligere hatt takkelasjer som er midlertidig utbedret. Planlagt investering kr 998.000,- + mva for Hemnes kommune.